



















LEGENDA MÍSTNOSTÍ

-101-	šatna+dení místnost pedagog	21,36 m ²	300 lx
-102-	předsíňka WC pedagog	2,30 m ²	200 lx
-103-	WC pedagog	2,17 m ²	200 lx
-104-	šatna žáci	7,96 m ²	200 lx
-105-	předsíňka WC chlapci	3,22 m ²	200 lx
-106-	WC chlapci - pisoár	1,38 m ²	200 lx
-107-	WC chlapci	1,38 m ²	200 lx
-108-	WC dívky	1,50 m ²	200 lx
-108a-	úklid	1,76 m ²	200 lx
-109-	předsíňka WC dívky	4,33 m ²	200 lx
-110-	zárveří	3,28 m ²	150 lx
-111-	chodba	14,58 m ²	150 lx
-112-	chodba	5,46 m ²	150 lx
-113-	schodiště	8,56 m ²	150 lx
-114-	učebna výtvarná výchova	46,86 m ²	750 lx
-115-	sklad	12,45 m ²	200 lx
-116-	učebna hudební výchova	28,61 m ²	300 lx
-117-	taneční a dramatická učebna	46,30 m ²	300 lx
-118-	učebna hudební výchova	26,55 m ²	300 lx

LEGENDA PŘÍSTROJŮ

- | | |
|---|------------------------------------|
|  | Tlač. ovladač p.o. |
|  | Spínač 1 pó. p.o. |
|  | Spínač sériový p.o. |
|  | Zásuvka jednonásobná p.o. |
|  | Zásuvka dvojjitá p.o. |
|  | Zásuvka dvojjitá s prep. ochr.p.o. |
|  | Svítlidlo LED |
|  | Svítlidlo LED |
|  | Svítlidlo nouzové |
|  | Vývod |
|  | Pohybové čidlo |
|  | Ventilátor |
|  | Ochranné pospojování |
|  | Rozvaděč |
|  | Datová dvouzásuvka |
|  | Zásuvka STA |
|  | Domácí telefon |
|  | Zvonkové tablo,el.vrátný |

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3NPE str. 50Hz, 400V / TN-C-S

<div><div>Vypracoval</div><div>Z. Kemr</div><div>Odp.projektant</div><div>Z. Kemr</div></div>				<div><div>Zdeněk Kemr</div><div>projekte elektro</div><div>tel.776 0202 77</div><div>ICO 1004 7239</div></div>	
<div><div>Investor:</div><div>Město Krásno, Radniční 1</div></div>				<div><div>Zak.číslo</div><div>18301</div></div>	
<div><div>Kraj:</div><div>Karlovarský</div></div>				<div><div>Datum</div><div>14.03.2018</div></div>	
<div><div>Změna užívání stavby</div><div>Krásno, Radniční čp. 262</div><div>Elektroinstalace</div></div>				<div><div>Stupeň</div><div>DSP</div></div>	
<div><div>Půdorys 1.NP</div></div>				<div><div>Měřítko</div><div>1:100</div></div>	
				<div>502</div>	

POZNÁMKA

Nutno koordinovat na stavbě se stavebními výkresy.

Rozvody ke svítidlům budou provedeny vodiči CYKYLO pod omítkou nebo kabely CYKY v lištách.

Ostatní rozvody budou provedeny vodiči CYKYLO nebo CYKY pod omítkou.

Spínače osadit ve výši 1200mm, zásuvky 200mm nad podlahu, kuch. lince dle typu linky nad pracovní plochou.