

Výzva k podání nabídek.

Osazení sloupů veřejného osvětlení a montáž svítidel.

Doplnění vysvětlení.

- V členění cenové nabídky je uvedena stožárová výzbroj SV 9.16.4 a pojistky F6, 3A 5 x 20 – osazení těchto druhů není podmínkou, jejich uvedení je pouze informativní
- Přívodní kabely, které budou třeba propojit kabelovou spojkou jsou 4x16 (ne 5x16)
- Označovacími štítky je myšlen popis kabelů

Doplnil J. Havel

Případné další dotazy rád zodpovím.