


POZNÁMKA:

**Od hloubky výkopu 1,30 m bude rýha pažena
Zóna překrytí se nehtní v prostoru nad troubou !
Hutnění bude provedeno na D Pr=95%.
Příčné profily uložení potrubí je nutno před realizací upravit dle skutečných
parametrů použitého materiálu a doporučení výrobce trub.
Pískové lože (resp. pískový obsyp) může být nahrazen tříděnou
zemínou o max. velikosti zrna 4 mm.**

**PŘI PROVÁDĚNÍ POKLÁDKY SÍTÍ TECHN. VYBAVENÍ BUDOU DODRŽENY MIN. ODPŮP. VZDÁLENOSTI
PŘI SOUBĚHU A KŘÍŽENÍ DLE ČSN736005, POKLÁDKOVÉ PRÁCE BUDOU PROVEDENY V SOULADU
S ČSN 33 2000-5-52.**

Revize	Datum	Změna			
ZAKÁZKA:			formát A4:	2	b.3
ROZŠÍŘENÍ VODOVODU HÁJE OBSAH: D.1 - DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU VZOROVÝ VÝKRES ULOŽENÍ POTRUBÍ			stupeň:	DŮR+SP	
			datum:	07/2016	
			měřítko:	1:25	
OBJEDNATEL:	MĚSTO KRÁSO RADNIČNÍ 1, 357 47 KRÁSNŮ, IČ.:00573167		arch. č.:	108/2016	
ZHOTOVITEL:	VODOPLAN s.r.o., Sokolovská 41, 323 00 Plzeň společnost zapsána v OR Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 29314		www.vodoplan.cz		