



**POZNÁMKA:**

**Od hloubky výkopu 1,30 m bude rýha pažena  
Zóna překrytí se nehutní v prostoru nad troubou !  
Hutnění bude provedeno na D Pr=95%.  
Příčné profily uložení potrubí je nutno před realizací upravit dle skutečných  
parametrů použitého materiálu a doporučení výrobce trub.  
Pískové lože (resp. pískový obsyp) může být nahrazen tříděnou  
zemínou o max. velikosti zrna 4 mm.**

**PŘI PROVÁDĚNÍ POKLÁDKY SÍTÍ TECHN. VYBAVENÍ BUDOU DODRŽENY MIN. ODPSTUP. VZDÁLENOSTI  
PŘI SOUBĚHU A KŘÍŽENÍ DLE ČSN736005, POKLÁDKOVÉ PRÁCE BUDOU PROVEDENY V SOULADU  
S ČSN 33 2000-5-52.**

Revize	Datum	Změna				
<b>ZAKÁZKA:</b>  <b>VÝMĚNA VODOVODNÍHO ŘADU HÁJE</b>  <b>OBSAH:</b>  D.1 - DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU  <b>VZOROVÝ VÝKRES ULOŽENÍ POTRUBÍ</b>			formát A4:	2	<b>b.2</b>	paré
			stupeň:	DSP		
			datum:	07/2016		
			měřítko:	1:25		
OBJEDNATEL:	<b>MĚSTO KRÁSO</b> RADNIČNÍ 1, 357 47 KRÁSO, IČ.:00573167		arch. č.:	108/2016		
ZHOTOVITEL:	<b>VODOPLAN s.r.o., Sokolovská 41, 323 00 Plzeň</b> společnost zapsána v OR Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 29314		<a href="http://www.vodoplan.cz">www.vodoplan.cz</a>			